



Blok č.2 je v provozu na výkonu 90% po odstávce na výměnu paliva a revizi zařízení, oba turbogenerátory jsou přifázovány .

Blok č. 4 je v provozu na výkonu 75% po opravě, oba turbogenerátory jsou přifázovány .

Obě turbíny 2. bloku jsou přifázované. Reaktor pracuje na 90% z důvodu omezení výkonu po náběhu. Výkony turbogenerátorů jsou 201 a 200MW

4. blok připojil turbíny včera ve 20:16 (TG42) a 20:58 (TG41) a je v současnosti na výkonu 75%, který zvyšuje. Výkony turbogenerátorů jsou 177 a 177 MW.

Provoz bloků dnes 19.4. 2011

- | | | |
|----|------------|-------------------------|
| 1. | blok 100 % | 466 MW |
| 2. | blok 90 % | 401 MW zvyšování výkonu |

- 3. blok 100 % 499 MW

- 4. blok 75 % 354 MW zvyšování výkonu

□ **Petr Spilka**